

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

Серія ТЕ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № TER.1.Пр.395-21
Registered in the Register of the certification Body

Термін дії з 18 жовтня 2021 р. до 17 жовтня 2023 р.
Term of validity is from

Продукція модулі пластикові проникні призначені для створення укріпленої 3926
Product поверхні з можливістю засіву верхньої поверхні травою або код УКТ ЗЕД/УКТ ZED
наповнення їх гравійним (щебеневим) заповнювачем за показни- 22.23.19
ками згідно додатку код ДКПП/ДКРР

Відповідає вимогам ТУ У 22.2-31276864-005:2021 «МОДУЛІ ПЛАСТИКОВІ ПРОНИКНІ ДЛЯ
Complies with the ВЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТЯ НА РІЗНИХ ТЕРИТОРІЯХ ТМ “Standartpark”.
requirements of ТУ» (п.п.3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 3.10)

Виробник продукції ТОВ «Стандарт-Парк», вул. Бродівська, 44, офіс 6, м. Тернопіль,
Producer (адреса виробництва: вул. Лук'яновича, 8, корпус 6, м. Тернопіль),
код ЄДРПОУ 31276864

Сертифікат видано ТОВ «Стандарт-Парк», вул. Бродівська, 44, офіс 6, м. Тернопіль,
Certificate is issued to код ЄДРПОУ 31276864

Додаткова інформація модулі пластикові проникні призначені для створення укріпленої поверх-
Additional information ні з можливістю засіву верхньої поверхні травою або наповнення їх
гравійним (щебеневим) заповнювачем, що виготовляються серійно з
18.10.2021 до 17.10.2023. Технічний нагляд один раз на рік протягом
терміну дії сертифіката відповідності.

Сертифікат видано органом з сертифікації ДП 'Тернопільстандартметрологія', 46008,
Certificate is issued by Certification Body of м.Тернопіль, вул. Оболоня, 4, тел. 25-04-97,
факс 52-62-07

На підставі протоколів випробувань № 0925-Б, № 0659-П від 12.10.2021 ВЛ ДП
On the grounds of «Тернопільстандартметрологія», акту обстеження виробництва від
12.10.2021

Керівник органу з сертифікації
Head of the Certification Body




Микола ТЕШНЕР
підпис
signature

ініціали, прізвище
initials, surname

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі органу з сертифікації
ДП "Тернопільстандартметрологія"
за тел. (0352) 25 04 97

№ 1610

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

ADDITION TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ TER.1.Пр.395-21

« 18 жовтня 2021 р.

	Назва показника	Значення показника	Результат випробувань
Решітка газонна РГ-61.41.05-ПП	Міцність решітки на стиск при температурі повітря +20 °С з наповненням щебенем фр. 5-20, кН/0,04м ²	170 (зона високих навантажень)	248.0
	Стиранність, не більше, мм	1,2	0,9
Решітка газонна РГ-60.40.3,8-ПП	Міцність решітки на стиск при температурі повітря +20 °С з наповненням щебенем фр. 5-20, кН/0,04м ²	50 (зона середніх навантажень)	150.0
	Стиранність, не більше, мм	1,2	1.0
Решітка газонна РГ-58.51.03-ПП	Міцність решітки на стиск при температурі повітря +20 °С з наповненням щебенем фр. 5-20, кН/0,04м ²	50 (зона середніх навантажень)	117.0
	Стиранність, не більше, мм	1,2	1.0




підпис
signature

Микола ТЕШНЕР

ініціали, прізвище
initials, surname

№ 761