


1. Розміри для довідок;
2. Цинкове покриття згідно ISO1461:2009
3. Невказані граничні відхилення розмірів $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$;
4. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.
5. Клас навантаження забезпечується відповідною схемою монтажу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m ЛІНІЙНІ: КУТОВІ:		Гаряче цинкування							
		ПРІЗВИЩЕ		ПІДПИС		ДАТА		НАЙМЕНУВАННЯ:	
викон.		Маркович				23.08.22		Насадка щілинна сталева оцинкована Т-тип H100 Base DN200 A15-C250 Клас навантаження A15-C250	
перев.								АРТИКУЛ:	
т.конт.								2517-1T-100	
н.конт.						МАТЕРІАЛ:		А3	
затвер.						Сталь 08кп			
						МАСА: 6.01 кг		МАСШТАБ: 1:5	
								ЛИСТ 1 з 1	